



Dzierżoniów, 30-06-2011

L.dz. JRP-20.2.2.1-1/11-3

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu zastosowania alternatywnego rozwiązania przejścia pod torowiskiem tylko rurą kamionkową przeciskową bez udziału rury osłonowej?. Rury kamionkowe przeciskowe posiadające Aprobata Techniczną IBDiM, na bazie przeprowadzonych badań zgodnie z normą kolejową PN-EN 1991-2 rozdz.6.9 spełniają wymagania kryterium projektowanego okresu użytkowania -100 lat. W/w Aprobata Techniczna IBDiM również gwarantuje szczelność na złączach 2,4 bara, konieczną ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału.

Odpowiedź

W zakresie przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego zadania nie ma przejścia pod torowiskiem rurami kamionkowymi przeciskowymi wraz z rurą osłonową w związku z czym Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.

Sporządziła: Komisja przetargowa

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE
P R E Z E S

mgr inż. Andrzej Bronowicki